



Схема подключения КСПДИ Пума-30.3G к удаленному счетчику электрической энергии Меркурий-230 ART-01 PQCSIN через PLC-модем КИ-PLC-485-CAN.



- Примечание:
- * Подключение счетчика будет меняться в зависимости от его типа и марки.
 - Подключение КИ выполнить к одноименной фазе;
 - На реле времени РВЦ-02 установить переключатель в соответствии с документацией (1-0 N, остальные-OFF) - линии интерфейса

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата